



Service de l'Etat en Vaucluse
Direction départementale de la protection des populations
Service Prévention des Risques Techniques
84 905 AVIGNON cedex 9

A Cavaillon, le 03 mai 2017

Référence INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)
 DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER
 Projet de plateforme logistique
 ZAC de la GRANGE BLANCHE II à COURTHEZON

Objet Réponses aux préconisations demandées par le SDIS de Vaucluse

Vos références ICPE n°184039-00061
 Affaire suivie par Mme Isabelle ABBATE

Monsieur le Préfet,

Dans son courrier du 31 janvier 2017, le Service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse nous a fait part de ses préconisations concernant notre projet de plateforme logistique situé sur la ZAC de la Grange Blanche II à COURTHEZON.

Vous trouverez ci-après nos réponses :

- Concernant les moyens d'alerte aux secours, un plan de défense incendie sera bien établi conformément à l'arrêté du 11 avril 2017 (AM du 17 août 2016 abrogé).
- Conformément à la réglementation applicable au site, nous fournirons à la DREAL une étude de non ruine en chaîne de la structure, et de non ruine vers l'extérieur du bâtiment ;
- Concernant la stabilité au feu de la structure, elle est bien prévue de 60 minutes sur tout le bâtiment ;

ID LOGISTICS France

Société par actions simplifiée au capital de 3 811 230 euros

Siège Social : 410, route du Moulin de Losque - CS 70132 - 84304 Cavaillon cedex

Tél. : 04 32 529 600 Fax : 04 90 718 996 logistique@id-logistics.com | www.id-logistics.com

SIREN : 433 691 862 RCS Avignon – TVA : FR 48 433691 862



- Conformément à ce qui est indiqué dans le dossier, un additif adapté à la nature des produits stockés sera ajouté au sprinklage sur la cellule liquide inflammable, de type mousse bas foisonnement ou A3F. En plus d'une nappe de sprinkler sous toiture, cette cellule sera équipée de sprinkler in-racks.
- La stratégie de défense incendie de la cellule 4a sera transmise au SDIS, avant la mise en service des installations d'extinction automatique ;
- Nous informerons le SDIS du démarrage et de l'achèvement des travaux sur les points d'eau incendie.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations distinguées.

Thomas DUQUESNE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ID LOGISTICS France

Société par actions simplifiée au capital de 3 811 230 euros

Siège Social : 410, route du Moulin de Losque - CS 70132 - 84304 Cavaillon cedex

Tél. : 04 32 529 600 Fax : 04 90 718 996 logistique@id-logistics.com | www.id-logistics.com

SIREN : 433 691 862 RCS Avignon – TVA : FR 48 433691 862